



ZAKŁAD ELEKTRYCZNY I TELETECHNICZNY  
ANDRZEJ BODZIARCZYK  
30-333 KRAKÓW Ul. Rozdroże 10  
REGON: 492713339, NIP: 7352420041  
tel. +48 12 269 46 37, fax +48 12 269 46 37  
www.zeit.pl, e-mail: [zeit@vp.pl](mailto:zeit@vp.pl); [zeit.kable@vp.pl](mailto:zeit.kable@vp.pl)


## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 001/DoP/ZEIT

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: **H05V-U ; H05V-R [DY ; LY] 300/500V**
2. Typ, zakres,  
(wg normy zharmonizowanej) H05V-U  $1 \times 0,5 \div 1 \text{mm}^2$  ; H05V-R  $1 \times 0,5 \div 1 \text{mm}^2$  ;  
Przewody jednożyłowe bez powłoki PVC 70 °C z żyłami miedzianymi  
okrągłymi RE ; RM 300/500V
3. Zamierzone zastosowania lub  
zastosowania wyrobu: Do przesyłu energii elektrycznej, do zastosowania w obiektach  
objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na  
oddziaływanie ognia.
4. Nazwa i adres producenta: Zakład Elektryczny i Teletechniczny  
Andrzej Bodziarczyk  
30-333 Kraków ul. Rozdroże 10
5. System oceny i weryfikacji  
właściwości użytkowych: System 3
6. Norma zharmonizowana: PN-EN 50575:2015 + A1:2016
7. Numer jednostki akredytowanej **AB 261**
8. Deklarowane właściwości użytkowe: Reakcja na ogień: **Eca**  
Wydzielane substancje niebezpieczne: **NPD**
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości  
użytkowych, **CPR - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011**  
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

NDP = Właściwości użytkowe nie ustalone. *ang. No performance determined*

Kraków , dnia 29.04.2017 r.  
(miejsce i data wystawienia)

  
.....  
(Podpis - Główny Technolog)

  
.....  
(Podpis - Właściciel ZEIT)